

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛО-ВИХ МЕРЕЖ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03342184.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 50000, м. Кривий Ріг, провулок Цісик Квітки, 9, (056) 409-51-01, (067) 569-89-10.

Місцезнаходження об'єкта: Котельня «Центральна» - м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 53.

Мета надання документів: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність висновків з оцінки впливу на довкілля: підприємство введено в експлуатацію до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». У 2024 р. виконана реконструкція котельні з встановленням 2-х КГУ модульного та контейнерного типу. Попередньо здійснено оцінку впливу на довкілля (Звіт ОВД «Реконструкція котельні «Центральна» КПТМ «Криворіжтепломережа» зі встановленням когенераційних газопоршневих установок за адресою 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 53») та отримано висновок з ОВД №21/01-9039/1 від 06.01.2025 (Єдиний реєстр ОВД). Іншої діяльності, пов'язаної з розширенням та змінами, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання не здійснювалось. Всі джерела викидів, що відводять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, діяльність яких підлягає оцінці впливу на довкілля, враховані в діючому дозволі на викиди.

Загальний опис об'єкта: котельня «Центральна» призначена для забезпечення потреб в опаленні житлових, комунальних та промислових об'єктів. Забруднюючі речовини утворюються при виробництві теплової та електроенергії шляхом спалювання природного газу в котлах та КГУ, а також в допоміжних процесах (металообробка, зварювання, різка). Котельня оснащена котлами: водогрійні ПТВМ-100-150 ст.№1,2,3, КВ-ГМ-100-150 ст.№4 (100 Гкал/год.), парові ДКВР-10-13 ст.№2,3 (6,1 Гкал/год.), ДКВР-20-13 ст.№4 (12,2 Гкал/год.) та двома КГУ (загальна потужність: теплова - 3,186 МВт, електрична – 3,002 МВт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): вуглецю оксид – 9,585, оксиди азоту – 18,164, НМЛОС – 2,611, метали – 0,015, парникові гази – 31447,925.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до «Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування», котельня «Центральна» належить до складу виробництв, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Для котельного обладнання, номінальна теплова потужність якого перевищує 50 МВт (ПТВМ-100-150, КВ-ГМ-100-150), відповідно до законодавства встановлюються технологічні нормативи допустимих викидів. Для досягнення перспективних технологічних нормативів плануються заходи зі скорочення викидів – заміна існуючих пальників на низькоемісійні. Дані заходи одночасно є заходами щодо впровадження найкращих існуючих технологій. КГУ є сучасним високоефективним обладнанням, що не потребує заходів щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Для решти обладнання на теперішній час доцільним є використання таких технологій зниження викидів, які не потребують надмірних витрат і можуть реалізуватися без впливу на коефіцієнт корисної дії устаткування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: переоснащення котлів ПТВМ-100-150, КВ-ГМ-100-150 з реконструкцією конвективних поверхонь нагріву (зі збільшенням діаметру труб) та заміною існуючих пальників на пальники з покращеними технічними та екологічними характеристиками (термін виконання – 31.12.2027).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

котельня «Центральна» має дозвіл на викиди №1211036900-279 від 17.09.2018, термін дії 7 років. Дозволом встановлено заходи щодо скорочення викидів на джерелі №15, термін виконання – 31.12.2027.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для котельного обладнання з номінальною тепловою потужністю більше 50 МВт (ПТВМ-100-150, КВ-ГМ-100-150), відповідно до законодавства встановлюються технологічні нормативи допустимих викидів для забруднюючих речовин: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом. Перевищення поточних технологічних нормативів не виявлено. Перспективні технологічні нормативи встановлюються не пізніше 01.01.2028. Для досягнення перспективних технологічних нормативів заплановані заходи (заміна існуючих пальників на пальники з покращеними технічними та екологічними характеристиками). Для джерел викидів, що відводять забруднюючі речовини від іншого обладнання (котли ДКВР-10-13, ДКВР-20-13, КГУ та допоміжне устаткування), нормативи гранично допустимих викидів встановлені відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 №309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Перевищення нормативів не виявлено. Викиди вуглеводнів граничних, масла мінерального, фторидів погано розчинних неорганічних та діоксиду титану не підлягають регулюванню і за ними не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди згідно з законодавством не встановлюються. Дозволений обсяг залпових викидів не повинен перевищувати 3-кратне значення гранично допустимого викиду відповідно до законодавства. Для неорганізованих джерел нормативи гранично допустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог. Для парникових газів гранично допустимі викиди не встановлюються.

Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації (медіа) (згідно з п.п. 19 Постанови КМУ від 13.03.2002 №302). З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди можна звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел. (056)742-89-80, 0800-505-600).