

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Найменування суб'єкта господарювання: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛО-ВИХ МЕРЕЖ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03342184.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 50000, м. Кривий Ріг, провулок Цісик Квітки, 9, (056) 409-51-01, (067) 569-89-10.

Місцезнаходження об'єкта: Котельня «КМК» - м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 155.

Мета надання документів: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність висновків з оцінки впливу на довкілля: підприємство введено в експлуатацію до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», наразі не передбачаються розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності. Всі джерела викидів, що відводять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, діяльність яких підлягає оцінці впливу на довкілля, враховані в діючому дозволі на викиди.

Загальний опис об'єкта: котельня «КМК» призначена для забезпечення потреб в опаленні житлових та комунальних об'єктів. Забруднюючі речовини утворюються при виробництві теплової енергії шляхом спалювання природного газу в котлах. Котельня оснащена водогрійними котлами ПТВМ-100-150 ст.№1,2,3,4 (100 Гкал/год.).

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): вуглецю оксид – 14,802, оксиди азоту – 27,697, НМЛОС – 4,353, парникові гази – 48644,193.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до «Переліку виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування», котельня «КМК» належить до складу виробництв, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Технологічне устаткування котельні «КМК», на якому повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, - котли ПТВМ-100-150, планується вивести з експлуатації, заходи не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: котли ПТВМ-100-150 планується вивести з експлуатації.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: котельня «КМК» має дозвіл на викиди №1211036300-254 від 17.09.2018, термін дії 7 років. Дозволом встановлено заходи щодо скорочення викидів на джерелах №3,4,5,6, термін виконання – 31.12.2027.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для котельного обладнання з номінальною тепловою потужністю більше 50 МВт (ПТВМ-100-150), відповідно до законодавства встановлюються технологічні нормативи допустимих викидів для забруднюючих речовин: оксиди азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом. Перевищення поточних технологічних нормативів не виявлено. Перспективні технологічні нормативи встановлюються не пізніше 01.01.2028. Заходи щодо досягнення перспективних технологічних нормативів не передбачаються, оскільки котли ПТВМ-100-150 (4 од.) планується вивести з експлуатації. Викиди вуглеводнів граничних не підлягають регулюванню і за ними не здійснюється державний облік, гранично допустимі викиди згідно з законодавством не встановлюються. Для парникових газів гранично допустимі викиди не встановлюються.

Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації (медіа) (згідно з п.п. 19 Постанови КМУ від 13.03.2002 №302). З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди можна звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел. (056)742-89-80, 0800-505-600).